

Član 1

Predmet ovog ugovora je redovno ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sistema aktivne zaštite od požara, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastva (Sl. List 64/09), u objektu Naručioca.

Član 2

Serviser se obavezuje da će na svom nadzornom centru pratiti stanje sistema iz Člana 1 ovog ugovora, te da će sve eventualne probleme otkloniti u najkraćem roku.

Član 3

Serviser se obavezuje da će u toku kalendarske godine svakih 6 mjeseci obaviti ispitivanje sistema vatrodajavnih uređaja sa izdavanjem atesta i to:

- svaki vatrodajavni javljač testirati na ispravnost za to namijenjenim specijalnim sprejom, čišćenje detektora komprimiranim zrakom, izvršiti provjeru i ispravnost ručnih javljača požara, obaviti detaljnu provjeru programskih funkcija centrale i provjeriti rad cjelokupnog sistema, te Naručiocu dostaviti zapisnik, odnosno Atest o ispravnosti sistema,

Član 4

Cijena usluga iz člana 3 ovog ugovora je:

- specijalno ispitivanje ispravnosti javljača	1 kom	5,00 KM
- ispitivanje ispravnosti ručnih javljača	1 kom	5,00 KM
- ispitivanje funkcionalnosti ostalih elemenata i ispravnosti centrale sa reprogramiranjem uz izdavanja atesta	1 kom	80,00 KM

Cijene iz ovog člana će biti uvećane za iznos poreza na dodanu vrijednost.

Član 5

U cijenu održavanja nisu uključeni popravci nastali usljed namjernog oštećenja, nestručnog rukovanja i više sile.

Član 6

Naručilac se obavezuje platiti račun za učinjene usluge 8 dana od dana ispostavljanja računa.

Član 7

U slučaju nastalog spora nadležan je sud u Sarajevu. Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih po dva pripada svakoj od ugovornih strana.

Član 8

Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme a važi od 01.01.2019. godine do 01.01.2020. godine.



Za Naručioca

Behudin Rovčanin
Behudin Rovčanin, direktor

Broj: 01-2262-18

Datum: 26.12.2018



Za Servisera

Adnan Cero, odgovorna osoba

Broj: 253/18

Datum: 31.12.2018 god.