

JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo
- Direktor -
JU „Srednja škola metalnih zanimanja“ Sarajevo
- Direktor -
JU Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo
- Direktor -

Na osnovu člana 18. stav (1) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), člana 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik“ broj 90/14), člana 2. stav (1) Pravilnika o provođenju postupka zajedničke nabavke i osnivanju centralnog nabavnog organa („Službeni glasnik BiH“ broj 55/15), člana 162. Pravila JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo člana 212. Pravila JU „Srednja škola metalnih zanimanja“ Sarajevo i člana 164. Pravila JU Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo, **ugovorni organi** - direktori škola donose slijedeću:

O D L O Ž E N J E **o pokretanju postupka zajedničke javne nabavke radova i usluga**

1. **Odobrava se** pokretanje postupka zajedničke javne nabavke radova i usluga - predmet zajedničke javne nabavke radova i usluga je vršenje usluga i radova redovnog održavanja i redovnog servisiranja kotlovnih postrojenja i pripadajućih instalacija i opreme za kotlovnicu smještenu u zgradi Tehničke škole u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne broj 8.
2. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena treba preuzeti sve obaveze u vršenju aktivnosti na nadzoru rada, servisiranju i održavanju kotlovnice u podrumu objekta u vlasništvu ove tri škole i to kako slijedi:
 - a) Izvansezonski servis kombinovanih gorionika ulje/gas. Obavezni godišnji servis gorionika. (Izvansezonski servis) podrazumijeva sljedeće radove:
 - Vizuelnu kontrolu opreme,
 - Demontažu, čišćenje i podmazivanje dijelova plamenika, ventilatora, predgrijača, kablova za paljenje, elektroda, plamene cijevi, stabilizatora plamena, nosača dizni, VN transformatora programatora, elemenata zaštite kotla, regulacionih elemenata sa montažom elemenata koji se demontiraju,
 - Servisiranje elemenata gasne rampe: filtera, regulatora tlaka, regulacionih ventila i elektromagnetnih kuplunga i elemenata uljne dionice: filtera za ulje, uljne rampe, magnetnih ventila i dizni,
 - Demontažu, čišćenje i podmazivanje elemenata gasne rampe/uljne dionice, montaža istih i ispitivanje na zaptivenost,
 - Podešavanje kapaciteta gorionika na ulje/gas, regulacija sagorijevanja i mjerenje radnih stanja
 - Pregled, kontrola, mjerenje i podešavanje parametara radnih stanja postrojenja (tlak, uljne pumpe, sigurnosni termostat/presolstat, radni termostati, protok gasa, tlačni prekidači, sigurnosna vremena, presostati ulja itd),
 - b) Regulacija, mjerenje parametara sagorijevanja u dimnom vodu i izdavanje zapisnika naregulisanih parametara sagorijevanja,
 - c) Mjerenje emisije polutanata u dimnom vodu sa izdavanjem zapisnika,
 - d) Godišnje ispitivanje, kontrola i podešavanje elektroinstalacija sa mjerenjem otpora petlje, otpora uzemljenja sa izdavanjem zapisnika i atesta,
 - e) Tekuće, servisno i interventno održavanje gorionika sa redovnim mjesečnim obilaskom postrojenja u periodu grejne sezone od 15.10.2019. do 15.04.2020. godine,
 - f) Izvođač će najkasnije do 01.10. tekuće godine izdati atest da je energetska postrojenja potpuno spremna za grejnu sezonu i da ovlaštena lica za rukovanje postrojenjem mogu prema ukazanoj potrebi sistem pustiti u funkciju. Izdavanjem dokumenta iz ovog stava izvođač preuzima kompletnu odgovornost za siguran i pouzdan rad postrojenja, u skladu sa važećom zakonskom regulativom,
 - g) Izvođač je dužan izaći na lice mjesta po pozivu investitora u slučajevima kada se vrši inspeksijski nadzor od strane ovlaštenih lica,