

U G O V O R

o direktnom sporazumu za javnu nabavku usluga i radova

za obavljanje servisnog, interventnog i tekućeg održavanja gorionika i gorioničkog postrojenja, kao i vanezonski servis, kontrola ispitivanja određenih tabelom 4. člana 73. Pravilnika o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje kotlovnica“, te mjerenje polutanata u zraku iz ložišta na čvrsta, tečna i gasovita goriva na osnovu Zakona o zaštiti zraka (Sl. Novine FBiH broj 23/03 i 4/10), Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Sl. Novine Kantona Sarajevo broj 1/13), Pravilnika o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploataciju i održavanje postrojenja i instalacija prirodnog gasa (Sl. Novine FBiH broj 83/8).

Ugovor se zaključuje u Sarajevu, dana **22. 10. 2020.** godine između ugovornih strana:

1. ELKOMONT d.o.o. Sarajevo Ul. Tvornička br. 3, kojeg zastupa direktor društva [redacted] dipl. ecc, u daljem tekstu (Davalac usluga)

2. - JU Srednja Mašinska tehnička škola Sarajevo, Ulica Zmaja od Bosne broj 6 Sarajevo, koju zastupa direktor škole [redacted], dipl.ing.maš., u daljem tekstu (Korisnik usluga),

- **JU Srednja škola metaliskih zanimanja Sarajevo, Ulica Zmaja od Bosne broj 6 Sarajevo,** koju zastupa direktor škole [redacted] dipl.ing.maš., u daljem tekstu (Korisnik usluga).

- **JU Srednja građevinsko geodetska škola Sarajevo, Ulica Franca Lehara broj 5 Sarajevo,** koju zastupa direktor škole [redacted] profesor, u daljem tekstu (Korisnik usluga).

Član 1.

PREDMET UGOVORA je: servisno, interventno i tekuće održavanje gorionika, vanezonski servis, podešavanje i ispitivanje gorioničkog postrojenja, mjerenje emisije polutanata u zraku iz ložišnih instalacija, izdavanje zapisnika o izvršenim mjerenjima za ložišne instalacije sa izdavanjem protokola emisije sagorijevanja i podešenosti sigurnosnih zaštita.

Član 2.

Obavezni godišnji servis gorionika (izvanezonski servis) podrazumijeva slijedeće radove:

- Vizuelnu kontrolu opreme,
- Demontažu, čišćenje i podmazivanje dijelova plamenika, ventilatora, predgrijača, kablova za paljenje, elektroda, plamene cijevi, stabilizatora plamena, nosača dizni, zaptivki na VN transformatoru, programatora, šamota i izolacije kotlovskih zaptivki, elemenata zaštite kotla, regulacionih elemenata sa montažom elemenata koji se demontiraju,
- Servisiranje instalacija dovoda elemenata gasne rampe: filtera, regulatora tlaka, regulacionih ventila i elektromagnetnih kuplunga i elemenata uljne dionice: filtera za ulje, uljne rampe, magnetnih ventila i dizni,
- Demontažu, čišćenje i podmazivanje elemenata gasne rampe/uljne dionice, montažu istih i ispitivanje na zaptivenost,
- Podešavanje gorionika i regulaciju na gas/ulje,
- Provjeru, čišćenje i podmazivanje gasne opreme sa elementima regulacije i zaštite,
- Podešavanje kapaciteta gorionika na ulje/gas, regulacija sagorijevanja i mjerenje radnih stanja ulje/gas, probni rad gorionika, provjera plamena i izdavanje servisnog lista o izvršenom vizuelnom pregledu i servisiranju gorionika,
- Pregled, kontrolu, mjerenje i podešavanje parametara radnih stanja postrojenja (tlak, uljne pumpe, sigurnosni termostati/presostat, radni termostati, protok gasa, tlačni prekidači, sigurnosna vremena, presostati ulja itd.) sa izdavanjem protokola gasne ložišne instalacije o izvršenim kontrolama i mjerenjima,
- Kontrolu i ispitivanje pripadajućih elektroinstalacija: vizuelni pregled, funkcionalnosti radnih faza, ispravnost ožičenja i priključaka, elektrokomandni ormar sa opremom koja je u njega ugrađena.