

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
v.d.DIREKTOR
Izvod broj : 61/19

Sarajevo, 11. 7. 2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14)), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, te člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 61/19 od 26.06.2019. godine, u postupku javne nabavke br. 61/19 „Nabavka frekventnih pretvarača“ donosi se :

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 61/19 od 26.06.2019. godine i ugovor za javnu nabavku roba : „Nabavka frekventnih pretvarača“ – tender broj 61/19 dodjeljuje se ponuđaču: „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko ponuda broj: 0379-S/19 od 03.06.2019. godine, za ponuđenu cijenu od **129.218,12 KM** bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko po proteku od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stanici www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj : OP 61/19 od 09.05.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi : 130.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj : 247-1-1-74-3-151/19 poslato je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 13.05.2019. godine, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Sl. glasniku BiH broj : 34. od 17.05.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 21-01-01/19 od 21.01.2019. godine, Odlukom o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za javne nabavke broj 02-04/19 od 02.04.2019. godine, i dopunskim Rješenjem članova komisije br. 61/19-1 od 09.05.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 05.07.2019.g. Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 61/19 u postupku javne nabavke roba: „Nabavka frekventnih pretvarača“- tender broj 61/19.

Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

- Da je ukupan broj pristiglih ponuda: 5 (pet) ponuda ponuđača: „Deling“ doo Tuzla; „Inelex“ d.o.o. Sarajevo; „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko; „Elektrocentar Petek“ doo Tuzla i „Konvar“ doo Sarajevo

- Da je blagovremeno zaprimljeno: 5 (pet) ponuda ponuđača: „Deling“ doo Tuzla; „Inelex“ d.o.o. Sarajevo; „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko; „Elektrocentar Petek“ doo Tuzla i „Konvar“ doo Sarajevo

- Da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

- Da dostavljene ponude ponuđača „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko, „Deling“ doo Tuzla, „Elektrocentar Petek“ doo Tuzla, „Konvar“ doo Sarajevo i „Inelex“ doo Sarajevo ispunjavaju zahtjevane tenderske uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponude.

Pregledom ponuda koja je zadovoljila uslove u formalnom smislu, Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i konstatovala sljedeće :

R. br.	Zahtjevana kvalifikaciona dokumentacija	Ponuđač				
		„EMT elektro inženjering“ doo Brčko	„Deling“ doo Sarajevo	„Elektrocentar Petek“ doo Tuzla	„Konvar“ doo Sarajevo	„Inelex“ doo Sarajevo
1.	Tačka: 13 TD: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks IV; Prilog 3.	DA	DA	DA	DA	DA
2.	Tačka: 14.1. TD: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačka a) i (4) Zakona o javnim nabavkama - Aneks V; Prilog 4.	DA	DA	DA	DA	DA
2.1.	Tačka: 14.1. TD: Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude	DA	DA	DA	DA	DA
3.	Tačka 14.3 TD: Original ili ovjerena fotokopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ovjerenu od strane nadležnog organa – (Sud, Opština ili notar) ili Rješenja o registraciji ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, koji nije stariji od tri mjeseca od dana izdavanja, a računajući od dana predaje ponude (Član 46. ZJN BiH), kojim se dokazuje da ponuđač ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registrovan ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.	DA	DA	DA	DA	DA

Komisija konstatuje da ponuđači „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko , „Deling“ doo Tuzla , „Elektrocentar Petek“ doo Tuzla , „Konvar“ doo Sarajevo i „Inelex“ doo Sarajevo ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Pregledom ostale zahtijevane dokumentacije/aneksa-priloga, konstatovano je slijedeće:

R. br.	Ostala zahtijevana dokumentacija/aneksi-prilozi	Ponudač				
		„EMT elektro inženjering“ doo Brčko	„Deling“ doo Sarajevo	„Elektrocentar Petek“ doo Tuzla	„Konvar“ doo Sarajevo	„Inelex“ doo Sarajevo
1.	Tačka: 15 TD: Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks VIII; Prilog 5.	DA	DA	DA	DA	DA
2.	Ostalo traženo u tenderskoj dokumentaciji: Tačka 16. TD pod 16.8. Ponuda treba da sadrži tehničku dokumentaciju (za sve stavke iz specifikacije) iz koje su jasno vidljive tehničke karakteristike za ponuđeni tip opreme iz kojih se može nedvosmisleno zaključiti da li su zadovoljeni zahtjevi iz opisa predmeta nabavke (tačka 7. tenderske dokumentacije)	DA	Nije u skladu sa zahtj. iz TD	Nije u skladu sa zahtj. iz TD	Nije u skladu sa zahtj. iz TD	Nije u skladu sa zahtj. iz TD
2.1	Tačka 16. TD pod 16.8. Ponuda treba da sadrži dokumentaciju iz koje se vidi način montaže i ugradbene dimenzije ponuđene opreme	DA	NE	Dostav. dokum. nije prevedena na jedan od jezika u služb. upotrebi	NE	Dostav. dokum. nije prevedena na jedan od jezika u služb. upotrebi
3.	Tačka: 16. TD pod 1: Obrazac za ponudu – Aneks II; Prilog 1.	DA	DA	DA	DA	DA
3.1	Tačka: 16. TD pod 1.1.: Popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude – Aneks II; Prilog 1	DA	DA	DA	DA	DA
4.	Tačka: 20 TD: Obrazac za cijenu ponude – Aneks III; Prilog 2	DA	DA	DA	DA	DA
5.	Tačka 31 i 36 TD: Nacrt okvirnog sporazuma – Prilog 7.	DA	DA	DA	DA	DA
6.	Tačka: 31 i 37 TD: Nacrt ugovora o javnoj nabavci – Prilog 8.	DA	DA	DA	DA	DA
7.	Tačka: 43 TD: Povjerljive informacije – Prilog 6.	DA	DA	DA	DA	DA

Pregledom ponuda ponuđača „Deling“ doo Tuzla , „Elektrocentar Petek“ doo Tuzla , „Konvar“ doo Sarajevo i „Inelex“ doo Sarajevo od strane stručnih lica, konstatovano je da isti nisu ispunili zahtjeve iz tačke 7. „Opis predmeta nabavke“ i tačke 16. tenderske dokumentacije „Sadržaj ponude i način pripreme ponude“ pod rednim brojem 8. „Ostalo traženo u tenderskoj dokumentaciji“ i to:

- Ponuđač „**Deling d.o.o Tuzla**“: U ponudi nedostaje tehnička dokumentacija iz koje se vidi način montaže.
Za stavke br. 5 i br. 6 specifikacije na osnovu dostavljenih kataloških oznaka i tehničke specifikacije može se konstatovati da ponuđač nije ponudio frekventne pretvarače u samostojećim ormarima i sa glavnim prekidačima, te je konstatovano da ponuđena oprema nije u skladu sa zahtjevanim tehničkim karakteristikama opreme iz tačke 7. Tenderske dokumentacije.

- Ponuđač „**Inelex**“ d.o.o. Sarajevo: U ponudi tehnička dokumentacija nije prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi; dostavljena dokumentaciju o načinu montaže ponuđene opreme nije prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi što nije u skladu sa tačkom 16. tenderske dokumentacije u kojoj je definisano slijedeće: **Ukoliko se bilo koji dio ponude (kvalifikaciona dokumentacija, prateća dokumentacija, tehnička dokumentacija itd.) dostavlja na stranom jeziku ponuđač obavezno u ponudi mora da dostavi i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen. Prevod ovlaštenog sudskog tumača dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, dok se dokument/dio ponude sa kojeg je prevod izvršen, dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji originala. Dokument koji je preveden od strane sudskog tumača mora sadržavati ovjeru sudskog tumača.**

Za stavku br.1 ponuđen uređaj dimenzija većih od maksimalno dozvoljenih tehničkom specifikacijom u TD; traženo je max: VxŠxD 400x170x250 mm, ponuđen uređaj sa dimenzijama 454x203x229 mm.

Za stavku br.2 ponuđen uređaj dimenzija većih od maksimalno dozvoljenih tehničkom specifikacijom u TD; traženo je max: VxŠxD 520x235x245 mm, ponuđen uređaj sa dimenzijama 636x203x257 mm.

Za stavku br.4 ponuđen uređaj dimenzija većih od maksimalno dozvoljenih tehničkom specifikacijom u TD; traženo je max: VxŠxD 700x450 x450 mm, a ponuđen uređaj sa dimenzijama 880x284x370 mm .

Za stavke br.5 i br.6 specifikacije na osnovu dostavljenih kataloških oznaka i tehničke specifikacije može se konstatovati da ponuđač nije ponudio frekventne pretvarače u samostojećim ormarima i sa glavnim prekidačima, te je konstatovano da ponuđena oprema nije u skladu sa zahtjevanim tehničkim karakteristikama opreme iz tačke 7. tenderske dokumentacije.

- Ponuđač „**Elektrocentar Petek**“ d.o.o. Tuzla: Dostavljena dokumentaciju o načinu montaže ponuđene opreme nije prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi što nije u skladu sa tačkom 16. tenderske dokumentacije. u kojoj je definisano slijedeće: **Ukoliko se bilo koji dio ponude (kvalifikaciona dokumentacija, prateća dokumentacija, tehnička dokumentacija itd.) dostavlja na stranom jeziku ponuđač obavezno u ponudi mora da dostavi i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen. Prevod ovlaštenog sudskog tumača dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, dok se dokument/dio ponude sa kojeg je prevod izvršen, dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji originala.**

Dokument koji je preveden od strane sudskog tumača mora sadržavati ovjeru sudskog tumača.

Za stavku br.1 ponuđen uređaj dimenzija većih od maksimalno dozvoljenih tehničkom specifikacijom u TD; traženo je max: VxŠxD 400x170x250 mm, ponuđen uređaj sa dimenzijama 454x203x229 mm.

Za stavku br.2 ponuđen uređaj dimenzija većih od maksimalno dozvoljenih tehničkom specifikacijom u TD; traženo je max: VxŠxD 520x235x245 mm, ponuđen uređaj sa dimenzijama 636x203x257 mm.

Za stavku br.4 ponuđen uređaj dimenzija većih od maksimalno dozvoljenih tehničkom specifikacijom u TD; traženo je max: VxŠxD 700x450 x450 mm, a ponuđen uređaj sa dimenzijama 880x284x370 mm.

Za stavke br.5 i br.6 specifikacije na osnovu dostavljenih kataloških oznaka i tehničke specifikacije može se konstatovati da ponuđač nije ponudio frekventne pretvarače u samostojećim ormarima i sa glavnim prekidačima, te je zaključeno da ponuđena oprema nije u skladu sa zahtjevanim tehničkim karakteristikama opreme iz tačke 7. tenderske dokumentacije.

- Ponuđač „Konvar“ d.o.o. Sarajevo: U ponudi nije jasno definisano u dostavljenoj kataloškoj dokumentaciji da li ponuđeni uređaji imaju integrisane prigušnice, koje obezbjeđuju smanjenje uticaja viših harmonika na izobličenje struje mreže ispod 40% i na taj način treba da bude omogućen bezbjedan rad mjerno-regulacione opreme, koja se napaja iz iste mreže.

Za stavku br.1 specifikacije: na osnovu dostavljenih kataloških oznaka i kataloške dokumentacije može se konstatovati da uređaj ne posjeduje 2 analogna izlaza, kako je zahtjevano u TD; dodatno, nije navedeno da je grafički displej sa prevodom na jedan od zvaničnih jezika u BiH, kako je zahtjevano u tehničkim karakteristikama tenderske dokumentacije.

Za stavku br.2 specifikacije: na osnovu dostavljenih kataloških oznaka i kataloške dokumentacije može se konstatovati da uređaj ne posjeduje 2 analogna izlaza, kako je zahtjevano u TD; dodatno, nije navedeno da je grafički displej sa prevodom na jedan od zvaničnih jezika u BiH, kako je zahtjevano u tehničkim karakteristikama tenderske dokumentacije.

Za stavku br.3 specifikacije: na osnovu dostavljenih kataloških oznaka i kataloške dokumentacije može se konstatovati da uređaj ne posjeduje 2 analogna izlaza, kako je zahtjevano u TD; dodatno, nije navedeno da je grafički displej sa prevodom na jedan od zvaničnih jezika u BiH, kako je zahtjevano u tehničkim karakteristikama tenderske dokumentacije.

Za stavku br.4 specifikacije: ponuđeni uređaj dimenzija većih od maksimalno dozvoljenih tehničkom specifikacijom u TD; traženo je max: $V \times \check{S} \times D$ 700x450 x450 mm, a ponuđen uređaj sa dimenzijama 709x305 x360 mm; na osnovu dostavljenih kataloških oznaka i kataloške dokumentacije može se konstatovati da uređaj ne posjeduje 2 analogna izlaza, kako je zahtjevano u TD; dodatno, nije navedeno da je grafički displej sa prevodom na jedan od zvaničnih jezika u BiH, kako je zahtjevano u tehničkim karakteristikama tenderske dokumentacije.

Za stavku br.5 specifikacije: u tehničkim karakteristikama TD zahtjevano je da se uz uređaj isporuče ultrabrzi osigurači, a iz dostavljene kataloške dokumentacije može se konstatovati da takvi nisu ponuđeni (ponuđen tip osigurča gG,a potrebno je da osigurač bude tipa gR); dodatno, u TD traženo je da se uređaj isporuči u samostojećem ormaru i sa glavnim prekidačem, a iz dostavljene kataloške oznake može se zaključiti da isti nije ponuđen na način kako je to zahtjevanim tehničkim karakteristikama tenderske dokumentacije; na osnovu dostavljenih kataloških oznaka i kataloške dokumentacije može se konstatovati da uređaj ne posjeduje 2 analogna izlaza, kako je zahtjevano u TD; dodatno, nije navedeno da je grafički displej sa prevodom na jedan od zvaničnih jezika u BiH, kako je zahtjevano u tehničkim karakteristikama tenderske dokumentacije.

Za stavku br.6 specifikacije: u tehničkim karakteristikama zahtjevano je da se uz uređaj isporuče ultrabrzi osigurači, a iz dostavljene kataloške dokumentacije može se konstatovati da takvi nisu ponuđeni (ponuđen tip osigurča gG,a potrebno je da osigurač bude tipa gR); dodatno, u TD traženo je da se uz uređaj isporuči u samostojećem ormaru i sa glavnim prekidačem, a iz dostavljene kataloške oznake može se zaključiti da isti nije ponuđen na način kako je to zahtjevanim tehničkim karakteristikama tenderske dokumentacije; dodatno, grafički displej nije sa prevodom na jedan od zvaničnih jezika u BiH; na osnovu dostavljenih kataloških oznaka i kataloške dokumentacije može se konstatovati da uređaj ne posjeduje 2 analogna izlaza, kako je zahtjevano u TD.

Za stavku br.7: grafički displej nije sa prevodom na jedan od zvaničnih jezika u BiH. Ponuda ne sadrži dokumentaciju iz koje se vidi način montaže ponuđene opreme, te je zaključeno da ponuđena oprema nije u skladu sa zahtjevanim tehničkim karakteristikama opreme iz tačke 7. tenderske dokumentacije.

Na osnovu navedenog konstatovano je da ponuđači „Deling“ doo Tuzla , „Elektrocentar Petek“ doo Tuzla , „Konvar“ doo Sarajevo i „Inelex“ doo Sarajevo ne ispunjavaju zahtjeve ugovornog organa definisane tenderskom dokumentacijom, zbog čega se ponude ovih ponuđača smatraju neprihvatljivim i iste se potpuno odbacuju , te nisu predmet daljeg razmatranja, a sve u skladu sa članom 68. stav (4) pod i) Zakona o javnim nabavkama.

Komisija konstatuje da je ponuđač „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko dostavio ostalu zahtijevanu dokumentaciju kako je navedeno u tabelarnom prikazu, te je od strane stručnih lica za predmetnu nabavku konstatovano da je navedeni ponuđač ispunio sve postavljene tehničke zahtjeve, zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Računskom kontrolom specifikacije ponuda ponuđača „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko konstatovano je da nema grešaka računске prirode.

Konstatovano je da ponuđač „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko nije dostavio Potvrdu o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu sljedećeg kriterija: Najniža cijena (čl. 64. stav 1. tačka b) ZJN).

Tačkom 25. tenderske dokumentacije je predviđeno provođenje e-aukcije. U skladu sa navedenom tačkom, prije zakazivanja e-aukcije ugovorni organ u sistem e-Nabavke unosi sve prihvatljive ponude.

Tenderskom dokumentacijom je predviđena primjena e-aukcije, a obzirom da je pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda, to se u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Sl. glasnik BiH broj 66/16) e-aukcija ne može zakazati, nego će se postupak okončati u skladu sa članom 69. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama.

Vrijednost ponude ponuđača „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko iznosi **129.218,12 KM bez PDV-a.**

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) ZJN, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku :

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti :
- Ponuđaču
- a/a



v.d. Direktor

Enver Hadžiahmetović, dipl.ing.maš.