

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
v.d. DIREKTOR
Izvod broj: 16/18 lot 2

Sarajevo, 26.06.2018 godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d) i člana 70. stav 1. 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo i člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 16/18 lot 2 od 05.06.2018. godine, u postupku javne nabavke br. 16/18 lot 2 „**Spojnice od nehrđajućeg čelika i dactile flex (multi joint) spojnice za reparaturu cijevi velikih promjera**“ donosi se :

O D L U K A

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke broj 16/18 lot 2 za nabavku roba : „**Spojnice od nehrđajućeg čelika i dactile flex (multi joint) spojnice za reparaturu cijevi velikih promjera**“ iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva a sve u skladu sa odredbama člana 69. stav 2. tačka d) ZJN.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web stanici : www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj : 16/18 od 12.03.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi : 80.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj : 247-1-1-40-3-122/18 poslato je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 16.03.2018. godine, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Sl. glasniku BiH broj : 19. od 23.03.2018. godine i ispravka Obavještenja o nabavci broj : 247-1-1-40-8-128/18 poslato je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 21.03.2018. godine, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Sl. glasniku BiH broj : 19. od 23.03.2018

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 18-12-01/17 od 18.12.2017.godine, Rješenjem o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke br.23-02-01/18 od

23.02.2018.godine i dopunskim Rješenjem članova komisije br. 16/18-1 od 12.03.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 14.06.2018.g. Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16/18 lot 2 u postupku javne nabavke roba : „Spojnice od nehrđajućeg čelika i dactile flex (multi joint) spojnice za reparaturu cijevi velikih promjera“

Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

- Da je ukupan broj pristiglih ponuda : 2 (dvije) ponude „Bihexo“ d.o.o. Sarajevo i „Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad
- Da su blagovremeno zaprimljene : : 2 (dvije) ponude „Bihexo“ d.o.o. Sarajevo i „Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad
- Da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

Da dostavljene ponude ponuđača, „Bihexo“ d.o.o. Sarajevo i „Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad ispunjavaju zahtjevane tenderske uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponuda.

Pregledom ponuda ponuđača „Bihexo“ d.o.o. Sarajevo i „Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad konstatovano je da isti ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Pregledom ponuda ponuđača „Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad i „Bihexo“ d.o.o. Sarajevo od strane stručnih lica, konstatovano je da iste ne ispunjavaju zahtjeve tenderske dokumentacije iz sljedećih razloga:

Ponuđač ; „Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad

U svrhu dokazivanja da ispunjava uslove iz tačke 16. pod 7.1 dostava traženih kataloga proizvođača ili dijelova kataloga koji se odnose na tražene pozicije u specifikaciji iz kojih su jasno vidljive karakteristike u skladu sa tehničkim uslovima u, dostavljenom katalogu konstatovano je sljedeće :

- da ponudene pozicije 2.1 – 2.4 nisu u skladu sa traženim uslovima.
- ponuđeni E-BS-SYSTEM Delta, nije u skladu sa zahtjevanim tehničkim uslovima. traženo je da je materijal tijela daktilno lijevano željezo EN-GJS-450-10 prema DIN 1693, a ponuđeni je EN-GJS-500-7.
- traženi materijal vijaka i matica je nehrđajući čelik A2-70, a ponuđeni 8.8.
- traženo ugaono zakretanje tijela minimalno 8° dvostrano minimalno 16°, a ponuđeni proizvod ima mogućnost ugaonog zakretanja maksimalno 10°,
- dihtung nema dvostruko sprezanje, a što je traženo tehničkim uslovima.
- vijci nemaju teflonsku zaštitu.

U svrhu dokazivanja da ispunjava uslove iz tačke 16. pod 7.2 dostava traženih kataloga proizvođača ili dijelova kataloga koji se odnose na tražene pozicije u specifikaciji iz kojih su jasno vidljive karakteristike u skladu sa tehničkim uslovima, iz dostavljenog dijela kataloga konstatovano je sljedeće :

- da za pozicije 1.1-1.5 na strani 54/56 za ponuđenu poziciju REPAMAX XL, dužina je moguća u dvije verzije 210 i 280, a zahtjevana dužina je 600 mm.
- traženo je da dihtung od EPDM gume mora biti rebrast, zalijepljen za tijelo, a nudi se odvojivi dvoslojni dihtung.

Također, konstatovano je da ponuđač „Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad u svojoj dostavljenoj specifikaciji, a koja je sastavni dio Obrasca za cijenu ponude – Aneks III, Prilog 2., nije popunio kolonu 5. „Standard-kvalitet“ i kolonu 6. „Kataloška oznaka“.

Ponuđač ; „Bihexo“ d.o.o. Sarajevo

U svrhu dokazivanja da ispunjava uslove iz tačke 16. pod 7.1 dostava traženih kataloga proizvođača ili dijelova kataloga koji se odnose na tražene pozicije u specifikaciji iz kojih su jasno vidljive karakteristike u skladu sa tehničkim uslovima, iz priloženog dijela kataloga GF konstatovano je sljedeće :

- da za pozicije 2.2 „Multijoint spojnice DN 700 TIP E FLEX“ i 2.4 „Multijoint spojnice DN 700 TIP U FLEX“ ponuđeni proizvod „STSystem“ nije u skladu sa traženim tehničkim uslovima.
- traženo je da je materijal tijela daktilno lijevano željezo EN-GJS-450-10 prema DIN 1693, a ponuđeni je ST 37-2.
- traženo ugaono zakretanje tijela minimalno 8°, dvostrano minimalno 16°, a ponuđen proizvod nema mogućnost ugaonog zakretanja.

Na osnovu navedenog, Komisija konstatuje da ponuđači „Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad i „Bihexo“ d.o.o. Sarajevo nisu postupili u skladu sa zahtjevima ugovornog organa iz tenderske dokumentacije, te se ponude ovih ponuđača odbacuju kao neprihvatljive, a sve u skladu sa tačkom 68. stav (4) pod i) Zakona o javnim nabavkama.


Polazeći od gore navedenih konstatacija i činjenice da za predmetnu nabavku nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, primjenom člana 69. stav 2. tačka d) ZJN, donesena je Odluka o poništenju postupka kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti:
- a/a

v.d. Direktor


Azra Muzur, dipl.inž.grad.

